# โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะในรายการจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตัน (แอร์ชิลเลอร์) ยี่ห้อ TRANE Air Cooked Screw CHillerZR๑๓๔a) รุ่น CRTAC:๑๔๐HE ID:๗๕๕๓๔ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๐๐๔๗/๒๕๕๘ หมายเลขเครื่อง AC๑๓๐๓๐๐๒ ติดตั้ง ณ อาคารพยาธิ ๓**

**๑. ข้อกำหนดทั่วไป**

จ้างเหมาซ่อมแอร์ชิลเลอร์ อาคารพยาธิ ยี่ห้อ trane ID ๓๕๕๓๔
เลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๐๐๔๗/๒๕๕๘ เลขเครื่อง AC๑๓๐๓๐๐๒

**๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมแอร์ชิลเลอร์ อาคารพยาธิ**

- อัพเกรด control for ch๕๓๐ to adaptiview ๑ ตัว
- เปลี่ยน Sensor evap entering ๑ ตัว
- ติดตั้ง Label charge and accessories ๑ ชุด
- พร้อมตรวจสอบการทำงานของชิลเลอร์
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการซ่อมกว่า ๓ เดือน
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

| | | |
|---|---|---|
| (นายฉลาด แสวงดี) | (นายทวี ครองยุติ) | (นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล) |
| นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | ช่างปูนระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำ) | วิศวกรไฟฟ้า(พนักงานราชการ) |