

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คุณลักษณะเฉพาะ

อะไหล่เครื่องกรองอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายรุ่น ยี่ห้อ Honeywell รุ่น F๑๑๓C จำนวน ๑ รายการ

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้บำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนย้าย ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F๑๑๓C จำนวน ๑ เครื่อง ที่มีใช้อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค ชุดกรองอากาศประกอบด้วยตัวกรองไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด ดังนี้

๒.๓. ๙๙.๙๗% HEPA Filter แผ่นกรองทรงกระบอก มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๗% ในการกรองอากาศ ที่อนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน (D.O.P Test) และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ๙๙.๙๗% ที่อนุภาคใหญ่กว่าและ เล็กกว่า ๐.๓ ไมครอน สำหรับกรองไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๑ อัน

๒.๔. CPZ Canister ชุดกรองทรงกระบอก ซึ่งประกอบด้วยสารตัวกรองไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด แบบ canister คือ Carbon ไม่น้อยกว่า ๖๐%, Zeolite ไม่น้อยกว่า ๒๐% และ Potassium Permanganate ไม่น้อยกว่า ๒๐% สำหรับกรองแก๊สพิษ, สารเคมีและกลิ่นไอระเหยของสารอินทรีย์และไอสารพิษ จำนวน ๑ อัน

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ทวีปอเมริกา, ยุโรปหรือเอเชีย

๓.๒. เป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๓. ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๓.๔. ผู้ขายต้องแสดงเอกสารรับรองการมีอะไหล่จากผู้ผลิตไว้บริการภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๕. มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมช่างเทคนิคที่ออกโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๓.๖. รับประกัน ๖ เดือน นับจากวันที่รับมอบสินค้า

๓.๗. ให้ทำเครื่องหมายลงในแคตตาล็อกแต่ละหัวข้อย่อยตามคุณสมบัติข้างต้นอย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายฉลาด แสงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คุณลักษณะเฉพาะอะไหล่เครื่องกรองอากาศ

อะไหล่เครื่องกรองอากาศ ชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ Honeywell รุ่น F๑๑๕C จำนวน ๕ เครื่อง

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้บำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F๑๑๕C จำนวน ๕ เครื่อง ที่มีใช้อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
๒. คุณสมบัติทางเทคนิค ชุดกรองอากาศประกอบด้วยตัวกรองไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด ดังนี้
 - ๒.๑. ๙๕% HEPA Filter แผ่นกรองทรงกระบอก มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๙๕% ในการกรองอากาศ ที่อนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน (D.O.P Test) และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ๙๕% ที่อนุภาคใหญ่กว่าและเล็กกว่า ๐.๓ ไมครอน สำหรับกรองไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน ๒๐ อัน
 - ๒.๒. CPZ Canister ชุดกรองทรงกระบอก ซึ่งประกอบด้วยสารตัวกรองไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด แบบ canister คือ Carbon ไม่น้อยกว่า ๖๐%, Zeolite ไม่น้อยกว่า ๒๐% และ Potassium Permanganate ไม่น้อยกว่า ๒๐% สำหรับกรองแก๊สพิษ, สารเคมีและกลิ่นไอระเหยของสารอินทรีย์และไอสารพิษ จำนวน ๒๐ อัน
๓. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๓.๑. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ทวีปอเมริกา,ยุโรปหรือเอเชีย
 - ๓.๒. เป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๓.๓. ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
 - ๓.๔. ผู้ขายต้องแสดงเอกสารรับรองการมีอะไหล่จากผู้ผลิตไว้บริการภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๓.๕. มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมช่างเทคนิคที่ออกโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
 - ๓.๖. รับประกัน ๖ เดือน นับจากวันที่รับมอบสินค้า
 - ๓.๗. ให้ทำเครื่องหมายลงในแคตตาล็อกแต่ละหัวข้อย่อยตามคุณสมบัติข้างต้นอย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อธิธิธรรมบุรณ์) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฉลาด แสงวงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน