

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดการจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ เพื่อติดตั้งอาคารรักษาโรคระดับสูง
ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น

ทั่วไป

1. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์อาคาร๕๐พรรษาไปอาคารเอ็คเซลเล้นท์เซ็นเตอร์
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
3. การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร และภายนอกอาคารจะต้องทำการติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางร้อยสายหรือแขวนสายในอากาศการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านไฟฟ้า โทรคมนาคม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แม้ในแบบจะไม่ได้กำหนดไว้แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งให้เรียบร้อย โดยจะเรียกเรื่องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้ต้องเหมาะสมหรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบให้ดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานที่ใดมาก่อน
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ขอบเขต

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ซึ่งเดินจากแผงกระจายสายรวม (MDF) อาคาร๕๐พรรษาไปยังแผงกระจายสายอาคารเอ็คเซลเล้นท์เซ็นเตอร์ ระยะทางประมาณ ๓๐๐เมตร และเดินสายโทรศัพท์จากแผงกระจายสายรวมไปยังกล่องต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้นและจากกล่องต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้นไปยังตัวรับ

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์

1. สายโทรศัพท์ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร(outdoor cable) พร้อมอุปกรณ์ประกอบโดยใช้สายขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า ๐.๔ mm. จำนวนคู่สาย๒๐๐คู่สาย
2. มีการออกแบบและติดตั้งแบบ Cross-Connect Concept พร้อมทั้งป้ายชื่อ เพื่อสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขภายในอนาคต
3. อุปกรณ์ยึดติดเสาต้องเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายฉลาด แสงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเอกสิทธิ์ เจริญ) นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)