

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง

- ๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU
- ๒ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ฉลากเบอร์ ๕
- ๓ ต้องมีหนังสือรับรองค่า EER ไม่น้อยกว่า ๑๑.๘๓ BYU/W
- ๔ มีมอเตอร์สวิง ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- ๕ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงอุณหภูมิ ๑๘-๓๐ องศาแบบไร้สาย
- ๖ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงมาเสนอในวันยื่นซอง
๗. ระบบงานไฟฟ้า
 - ๗.๑ ต้องมีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่ตัดได้อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุความผิดปกติในเครื่องปรับอากาศ
 - ๗.๒ การเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือเทียบเท่า
 - ๗.๓ จุดที่ต่อไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ ต้องไม่ทำให้เป็นเหตุที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเนื่องมาจากกระแสและแรงดันไฟฟ้าตก และต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าทราบก่อนการดำเนินการ
๘. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่น
 - ๘.๑ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
 - ๘.๒ ต้องได้รับการรับรอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีการทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานดังกล่าว หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีการทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานระดับประเทศดังกล่าว
 - ๘.๓ การรับประกัน ต้องรับประกันเครื่องปรับอากาศคุณภาพความเย็นและบริการทำความสะอาดฟรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และตรวจเช็คทำความสะอาดปกติไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งในระยะเวลาที่ประกัน และครั้งสุดท้าย ต้องล้างทำความสะอาดใหญ่และตรวจสอบ /เติม สารทำความเย็นให้เพียงพอต่อการใช้งาน ก่อนหมดระยะเวลาประกัน และรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย ๕ ปี