

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800 BTU
2. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ฉลากเบอร์ 5
3. ต้องมีหนังสือรับรองค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.93 BYU/w
4. มีมอเตอร์สวิง ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
5. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงอุณหภูมิ 18-30 องศาแบบไร้สาย
6. ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงมาเสนอในวันยื่นซอง
7. ระบบงานไฟฟ้า
 - 7.1 ต้องมีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่ตัดได้อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุความผิดปกติในเครื่องปรับอากาศ
 - 7.2 การเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือเทียบเท่า
 - 7.3 จุดที่ต่อไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ ต้องไม่ทำให้เป็นเหตุที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนอื่น ๆ ได้รับความเสียหายเนื่องจากกระแสและแรงดันไฟฟ้าตก และต้ององแสงให้ผู้รับผิดชอบदानไฟฟ้าทราบก่อนการดำเนินการ
8. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่น
 - 8.1 เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
 - 8.2 ต้องได้รับการรับรอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีการทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานดังกล่าว หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีการทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานระดับประเทศดังกล่าว
 - 8.3 การรับประกัน ต้องรับประกันเครื่องปรับอากาศคุณภาพความเย็นและบริการทำความสะอาดฟรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และตรวจเช็คทำความสะอาดปกติไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในระยะเวลาที่ประกัน และครั้งสุดท้าย ต้องล้างทำความสะอาดใหญ่และตรวจสอบ /เติมน้ำสารทำความเย็นให้เพียงพอต่อการใช้งาน ก่อนหมดระยะเวลาประกัน และรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 5 ปี