

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Capacitor bank)
ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ชั้น ๑

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Capacitor bank) ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ชั้น ๑

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Capacitor bank)

ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ชั้น ๑

- เปลี่ยน Capacitor ๒๕ KVAR ๔๐๐ V จำนวน ๒๔ ชุด
- เปลี่ยน HRC.Fuse&base size ๐๐ จำนวน ๓ ชุด
- Capacitor เดิม ให้นำส่งคืนทางโรงพยาบาล
- ทดสอบการทำงาน Capacitor ให้สามารถปรับค่าได้ตามที่กำหนด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการซ่อมกว่า ๓ เดือน
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล)
วิศวกรไฟฟ้า(พนักงานราชการ)



(นายนันทวุธ แดงทน)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)